НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.00897** 019175

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Вергокан» (ООО «Вергокан»). Адрес: 171260, Россия, Тверская область, Конаковский р-н, пгт Редкино, ул. Промышленная, д. 2. ОГРН 1066911013234. Телефон 84824259579, факс 84824259579, e-mail russia@vergokan.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «Вергокан» (ООО «Вергокан»). Адрес: 171260, Россия, Тверская область, Конаковский р-н, пгт Редкино, ул. Промышленная, д. 2. ОГРН 1066911013234. Телефон 84824259579, факс 84824259579.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019/3 от 18.12.2014 г., 121433, г. Москва, ул. Минская, д. 22. ОГРН: 1107746088548. Тел. 84997306981, факс 84956415190.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты марки «VERGOKAN» в составе: огнестойкие металлические кабельные лотки артикулов: KBS60, KBSl60, KL60, KLLIBS60, толщиной металла от 0,75 до 1,5 мм, максимальной шириной лотка 400 мм; комплектующие к ним, типов согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 001929) и огнестойкие кабели марок согласно приложению № 2 на 5 листах (бланки №001930-001934), выпускаемые по ТУ 3449 - 004 - 93996469 - 2015 «Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты «VERGOKAN». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания», п. 4.2 (сохраняет работоспособности кабельных линий при воздействии стандартного температурного режима согласно приложению № 3 на 1 листе (бланк №001935).

код ОК 005 (ОКП)
34 49 60
код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет о сертификационных испытаниях № ОПБ10/05-2015 от 05.05.2015 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/3 от 18.12.2014 г., адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.982.СДС.14 от 04.09.2014 г. до 04.09.2017 г., выдан ОС «СДС-СЕРТ», рег. № РОСС RU.3791.04ОШ01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.05.2015 по 11.05.2018

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации) **Р.Т. Шигабдинова**
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) **Н.Е. Теренина**
(подпись, инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «ПожСтандарт» Орган по сертификации Для сертификатов ОС «ПожСтандарт» НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР019/3 г. Москва

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, счет №865 от 30.05.2011 г. Тел.: (495) 726-47-42, г.Москва, 2011 г. www.opcion.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.00897** 001929

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) / код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
34 49 60	Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты марки «VERGOKAN» в составе: огнестойкие металлические кабельные лотки артикулов: KBS60, KBSI60, KL60, KLLIBS60, толщиной металла от 0,75 до 1,5 мм, максимальной шириной лотка 400 мм; огнестойкие кабели марок согласно приложению № 2 на 5 листах (бланки №001930-001934) и комплектующие к лоткам, типов:	ТУ 3449 - 004 - 93996469 – 2015 «Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты «VERGOKAN».
	Соединитель кабельного лотка перфорированного (HD)KPBS; Соединитель кабельного лотка лестничного типа KPBSKL, (HD)LVBS; Прижим лотковый (HD)BK, (HD)KLLBK; Перегородка (HD)SLOS; Кронштейн дистанционный HDAB35.110; Монтажные элементы (HD)VS41, VOMEGA; Скоба крепежная HDWVPIPN; Фиксатор для крепления резьбовой шпильки HDBSKLEM; Карабин QL; Пластина перфорированная (HD)LBS; Консоль HDWKBS, HDWK, HDWKM, KCLBS; Консоль двойная (HD)DKBS; Скоба крепежная стеновая (HD)LOMEGA; Скоба крепежная потолочная COMEGA; Профиль несущий (HD)DR; Профиль монтажный MPCL, (HD)MP; Стойка потолочная HDHSMU, HSMES, HDHSLECL, HDHSLEBS; Распорка для HDHSMU HDTSU; Адаптер для HDHSLECL CLHS; Зажим кабельный HDY; Шпилька (DIN 975) TIM; Болт (DIN 933) (HD)B; Гайка (DIN 934) (HD)M; Гайка соединительная VM8, VM10, VM12; Гайка и винт с зубчатыми насечками VM4.40, (HD)VM6.10, (HD)VM6.20, VM10.50; Винт с квадратной шейкой и гайка с зубчатыми насечками (DIN 603) (HD)VMK6.10; Гайка фасонная (HD)GM; Шайба (DIN 125-1 A) (HD)RO; Шайба (DIN 9021) (HD)CRO; Струбцина для шпильки FL; Кронштейн потолочный PB; Винт с зубчатыми насечками (HD)RB; Винт с квадратной шейкой (HD)RBK; Гайка с зубчатыми насечками (DIN 6923) (HD)RM; Угол горизонтальный 90° (HD)B90, (HD)KLLB, (HD)KLB; Угол регулируемый (HD)VH; Ответвитель горизонтальный Т-образный (HD)T, (HD)KLLT, (HD)KLT; Ответвитель горизонтальный 90° (HD)AS; Ответвитель крестообразный (HD)KR, (HD)KLLX, (HD)KLX; Угол вертикальный внутренний 90° (HD)SB90, (HD)KLLVB; Угол вертикальный внешний 90° (HD)VB90, (HD)KLLSB; Соединитель двухшарнирный (HD)SDB, (HD)KLLVSB, (HD)KLVSB; Переходник (HD)VS, (HD)KLLVS; Соединитель шарнирный (HD)DS, (HD)KLLDSH; Заглушка торцевая (HD)E; Универсальная крышка (HD)D; Фиксатор крышки из пружинной стали DCO; Фиксатор-клипса крышки из нержавеющей стали DCL; Фиксаторы крышки (HD)KLLDK.	

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) — Р.Т. Шигабдинова

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) — Н.Е. Теренина

Общество с ограниченной ответственностью «Орган по сертификации пожарной продукции «ПожСтандарт» НСОПБ.ЮАБ0.RU.ОС.ПР019 г. Москва

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, счет №346 от 03.03.2011 г. Тел.: (495) 726-47-42, г. Москва, 2011 г. www.opcion.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.00897** 001930

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) / код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
34 49 60	Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты марки «VERGOKAN» в составе: огнестойкие металлические кабельные лотки артикулов: KBS60, KBSI60, KL60, KLLIBS60, толщиной металла от 0,75 до 1,5 мм, максимальной шириной лотка 400 мм; комплектующие к ним, типов согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 001929) и огнестойкие кабели марок:	ТУ 3449 - 004 - 93996469 – 2015 «Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты «VERGOKAN».
	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: КПСнг(А)-FRLS, КПСпнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСЭпнг(А)-FRLS, КПССнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, с количеством медных жил от 2 до 4, сечением жил от 0,2 мм² до 2,5 мм², с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение переменного тока до 300 В включительно (ТУ 3581-006-53930360-2010, ЗАО «СПКБ Техно»);	
	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: КПСнг(А)-FRHF, КПСпнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, КПСЭпнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRHF, с количеством медных жил от 2 до 4, сечением жил от 0,2 мм² до 2,5 мм², с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащий галогенов, на напряжение переменного тока до 300 В включительно (ТУ 3581-006-53930360-2010, ЗАО «СПКБ Техно»);	
	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, с количеством медных жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 мм² до 35 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение переменного тока до 1000 В включительно (ТУ 16.К71-337-2004, ЗАО «СПКБ Техно»);	
	Кабели контрольные огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: КВВГнг(А)-FRLS; КВВГЭнг(А)-FRLS, с количеством медных жил от 4 до 61, сечением жил от 0,75 мм² до 6 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение переменного тока до 1000 В включительно (ТУ 16.К71-337-2004, ЗАО «СПКБ Техно»);	

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации) **Р.Т. Шигабдинова**
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

эксперт(эксперты) **Н.Е. Теренина**
(подпись, инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «Орган по сертификации продукции и услуг «ПожСтандарт» Для сертификатов ОС «ПожСтандарт» НСОПБ.ЮАБ0.RU.ОС.ПР019 г. Москва

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, счет №346 от 03.03.2011 г. Тел.: (495) 726-47-42, г. Москва, 2011 г. www.opcion.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.00897** 001931

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) / код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
34 49 60	Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты марки «VERGOKAN» в составе: огнестойкие металлические кабельные лотки артикулов: KBS60, KBSI60, KL60, KLLIBS60, толщиной металла от 0,75 до 1,5 мм, максимальной шириной лотка 400 мм; комплектующие к ним, типов согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 001929) и огнестойкие кабели марок:	ТУ 3449 - 004 - 93996469 – 2015 «Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты «VERGOKAN».
	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, марки КВнг(А)-FRLS 180, с количеством медных жил от 1 до 5, сечением жил от 0,75 мм² до 16 мм², с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение переменного тока до 600 В включительно (ТУ 3500-003-53930360-2010, ЗАО «СПКБ Техно»);	
	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, марки КРнг(А)-FRHF 180, с количеством медных жил от 1 до 5, сечением жил от 0,75 мм² до 16 мм², с изоляцией и оболочкой из огнестойкой кремнийорганической резины, не содержащей галогенов, на напряжение переменного тока до 600 В включительно (ТУ 3500-003-53930360-2010, ЗАО «СПКБ Техно»);	
	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, марки КПнг(А)-FRHF 180, с количеством медных жил от 1 до 5, сечением жил от 0,75 мм² до 16 мм², с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, на напряжение переменного тока до 600 В включительно (ТУ 3500-003-53930360-2010, ЗАО «СПКБ Техно»);	
	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: ППГнг(А)-FRHF; ППГЭнг(А)-FRHF; ПвПГнг(А)-FRHF; ПвПГЭ(А)-FRHF, с количеством медных жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 мм² до 25 мм², с изоляцией и оболочкой из композиций полиэтилена, не содержащих галогенов, на напряжение переменного тока до 1000 В включительно (ТУ 16.К71-339-2004, ЗАО «СПКБ Техно»);	
	Кабели монтажные гибкие огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: КСКВВнг(А)-FRLS, КСКВЭВнг(А)-FRLS, КСКВВ-ВПнг(А)-FRLS, КСКВЭВ-ВПнг(А)-FRLS, КСКВВКГнг(А)-FRLS, КСКВЭВКГнг(А)-FRLS, КСКВВКГ-ВПнг(А)-FRLS, КСКВЭВКГ-ВПнг(А)-FRLS, КСКВВКВнг(А)- FRLS, КСКВЭВКВнг(А)-FRLS, КСКВВКВ-ВПнг(А)-FRLS, КСКВЭВКВ-ВПнг(А)-FRLS, с количеством пар медных жил от 1 до 20, сечением жил от 0,2 мм² до 2,5 мм², с изоляцией из огнестойкой керамообразующей резины, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение до 300/500 В включительно (ТУ 3581-013-53930360-2013, ЗАО «СПКБ Техно»);	

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации) **Р.Т. Шигабдинова**
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) **Н.Е. Теренина**
(подпись, инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «Пожстандарт» Орган по сертификации продукции Для сертификатов ОС «ПожСтандарт» НСОПБ.ЮАБ0.RU.ОС.ПР019 г. Москва

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, счет №346 от 03.03.2011 г. Тел.: (495) 726-47-42, г.Москва, 2011 г. www.opcion.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.00897** 001932

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) / код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
34 49 60	Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты марки «VERGOKAN» в составе: огнестойкие металлические кабельные лотки артикулов: KBS60, KBSI60, KL60, KLLIBS60, толщиной металла от 0,75 до 1,5 мм, максимальной шириной лотка 400 мм; комплектующие к ним, типов согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 001929) и огнестойкие кабели марок:	ТУ 3449 - 004 - 93996469 – 2015 «Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты «VERGOKAN».
	Кабели монтажные гибкие огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: КСКППнг(А)-FRHF, КСКПЭПнг(А)-FRHF, КСКПП-ВПнг(А)-FRHF, КСКПЭП-ВПнг(А)-FRHF, КСКППКГнг(А)-FRHF, КСКПЭПКГнг(А)- FRHF, КСКППКГ-ВПнг(А)-FRHF, КСКПЭПКГ-ВПнг(А)-FRHF, КСКППКПнг(А)-FRHF, КСКПЭПКПнг(А)-FRHF, КСКППКП-ВПнг(А)-FRHF, КСКПЭПКП-ВПнг(А)-FRHF, с количеством пар медных жил от 1 до 20, сечением жил от 0,2 мм² до 2,5 мм², с изоляцией из огнестойкой керамообразующей резины, с оболочкой из негорючей полимерной композиции, не содержащей галогенов, на напряжение до 300/500 В включительно (ТУ 3581-013-53930360-2013, ЗАО «СПКБ Техно»);	
	Кабели связи симметричные парной скрутки огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: ТехноКИПнг(А)-FRLS/(2G(St)CY), ТехноКИПКГнг(А)-FRLS/(2G(St)CYQ), ТехноКИПКВнг(А)-FRLS/(2G(St)CYQY), с количеством пар медных жил до 20 включительно, сечением жил от 0,28 мм² до 1,77 мм², с изоляцией из огнестойкой керамообразующей резины, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, на напряжение до 300 В включительно (ТУ 3574-014-53930360-2013, ЗАО «СПКБ Техно»);	
	Кабели связи симметричные парной скрутки огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: ТехноКИПнг(А)-FRHF/(2G(St)CH), ТехноКИПКГнг(А)-FRHF/(2G(St)CHQ), ТехноКИПКПнг(А)-FRHF/(2G(St)CHQH), с количеством пар медных жил до 20 включительно, сечением жил от 0,28 мм² до 1,77 мм², с изоляцией из огнестойкой керамообразующей резины, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, на напряжение до 300 В включительно (ТУ 3574-014-53930360-2013, ЗАО «СПКБ Техно»);	

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации) **Р.Т. Шигабдинова**
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) **Н.Е. Теренина**
(подпись, инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «Орган по сертификации продукции «ПожСтандарт» Для сертификатов ОС «ПожСтандарт» НСОПБ.ЮАБ0.RU.ОС.ПР019 г. Москва

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, счет №346 от 03.03.2011 г. Тел.: (495) 726-47-42, г. Москва, 2011 г. www.opcion.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.00897** 001933

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) / код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
34 49 60	Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты марки «VERGOKAN» в составе: огнестойкие металлические кабельные лотки артикулов: KBS60, KBSI60, KL60, KLLIBS60, толщиной металла от 0,75 до 1,5 мм, максимальной шириной лотка 400 мм; комплектующие к ним, типов согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 001929) и огнестойкие кабели марок:	ТУ 3449 - 004 - 93996469 – 2015 «Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты «VERGOKAN».
	Кабели связи парной или пучковой скрутки огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: КПКВнг(А)-FRLS, КПКЭВнг(А)-FRLS, КПКВКГнг(А)-FRLS, КПКЭВКГнг(А)-FRLS, КПКВКВнг(А)-FRLS, КПКЭВКВнг(А)-FRLS, КПГКВнг(А)-FRLS, КПГКЭВнг(А)-FRLS, КПГКВКГнг(А)-FRLS, КПГКЭВКГнг(А)-FRLS, КПГКВКВнг(А)-FRLS, КПГКЭВКВнг(А)-FRLS, с количеством пар медных жил до 20 включительно, с количеством медных жил до 40 включительно, сечением жил 0,2 мм² до 6 мм², с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, на напряжение до 300 В включительно (ТУ 3565-002-53930360-2008, ЗАО «СПКБ Техно»);	
	Кабели связи парной или пучковой скрутки огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: КПКПнг(А)-FRHF, КПКЭПнг(А)-FRHF, КПКПКГнг(А)-FRHF, КПКЭПКГнг(А)-FRHF, КПКПКПнг(А)-FRHF, КПКЭПКПнг(А)-FRHF, КПГКПнг(А)-FRHF, КПГКЭПнг(А)-FRHF, КПГКПКГнг(А)-FRHF, КПГКЭПКГнг(А)-FRHF, КПГКПКПнг(А)-FRHF, КПГКЭПКПнг(А)-FRHF, с количеством пар медных жил до 20 включительно, с количеством медных жил до 40 включительно, сечением жил 0,2 мм² до 6 мм², с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, на напряжение до 300 В включительно (ТУ 3565-002-53930360-2008, ЗАО «СПКБ Техно»);	
	Кабели связи парной или пучковой скрутки огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: КПКВнг(А)-FRLSLTx, КПКЭВнг(А)-FRLSLTx, КПКВКГнг(А)-FRLSLTx, КПКЭВКГнг(А)-FRLSLTx, КПКВКВнг(А)-FRLSLTx, КПКЭВКВнг(А)-FRLSLTx, КПГКВнг(А)-FRLSLTx, КПГКЭВнг(А)-FRLSLTx, КПГКВКГнг(А)-FRLSLTx, КПГКЭВКГнг(А)-FRLSLTx, КПГКВКВнг(А)-FRLSLTx, КПГКЭВКВнг(А)-FRLSLTx, с количеством пар медных жил до 20 включительно, с количеством медных жил до 40 включительно, сечением жил 0,2 мм² до 6 мм², с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической низкотоксичной резины, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, на напряжение до 300 В включительно (ТУ 3565-002-53930360-2008, ЗАО «СПКБ Техно»);	

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
М.П. (подпись, инициалы, фамилия) **Р.Т. Шигабдинова**

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) **Н.Е. Теренина**

Общество с ограниченной ответственностью «Пожстандарт» Орган по сертификации продукции Для сертификатов ОС «ПожСтандарт» НСОПБ.ЮАБ0.RU.ОС.ПР019/3 г. Москва

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, счет №346 от 03.03.2011 г. Тел.: (495) 726-47-42, г. Москва, 2011 г. www.opcion.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.00897** 001934

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) / код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
34 49 60	Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты марки «VERGOKAN», в составе: огнестойкие металлические кабельные лотки артикулов: KBS60, KBSl60, KL60, KLLIBS60, толщиной металла от 0,75 до 1,5 мм, максимальной шириной лотка 400 мм; комплектующие к ним, типов согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 001929) и огнестойкие кабели марок:	ТУ 3449 - 004 - 93996469 – 2015 «Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты «VERGOKAN».
	Кабели контрольные огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS; КВБбШвнг(А)-FRLS, с количеством медных жил от 4 до 61, сечением жил от 0,75 мм² до 6 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение до 1000 В включительно (ТУ 3563-011-12350648-14, ООО «Конкорд»);	
	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБШвнг(А)-FRLSLTx, с количеством медных жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 мм² до 240 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, на номинальное напряжение переменного тока до 1000 В включительно (ТУ 3500-010-12350648-13, ООО «Конкорд»);	
	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: ППГнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)FRHF, с количеством медных жил от 1 до 5, сечением жил от 1 мм² до 95 мм², с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на напряжение переменного тока до 1000 В включительно (ТУ 3500-009-12350648-12, ООО «Конкорд»);	
	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: ВВГнг(А)- FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, с количеством медных жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 мм² до 240 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1000 В (ТУ 16.К71-337-2004, ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод).	
	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПвПГнг(А)-FRHF, ПвПГ-Пнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF, с количеством медных жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 мм² до 240 мм², с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на напряжение 600 и 1000 В (ТУ 16.К71-339-2004, ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод);	

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) **Р.Т. Шигабдинова**
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) **Н.Е. Теренина**
(подпись, инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «Орган по сертификации пожарных систем «ПожСтандарт» Для сертификатов ОС «ПожСтандарт» НСОПБ.ЮАБ0.RU.ОС.ПР019 г. Москва

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, счет №346 от 03.03.2011 г. Тел.: (495) 726-47-42, г. Москва, 2011 г. www.opcion.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.00897** 001935

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Приложение №3
Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53316-2009, п. 4.2	Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания.	Кабельная линия артикула KBS60 сохраняет работоспособность при воздействии стандартного температурного режима при максимальной нагрузке 10 кг/м и расстоянии между опорами 1,2 м в течение 60 мин
ГОСТ Р 53316-2009, п. 4.2	Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания.	Кабельная линия артикула KBSI60 сохраняет работоспособность при воздействии стандартного температурного режима при максимальной нагрузке 20 кг/м и расстоянии между опорами 1,5 м в течение 60 мин
ГОСТ Р 53316-2009, п. 4.2	Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания.	Кабельная линия артикула KL60 сохраняет работоспособность при воздействии стандартного температурного режима при максимальной нагрузке 20 кг/м и расстоянии между опорами 1,2 м в течение 60 мин
ГОСТ Р 53316-2009, п. 4.2	Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания.	Кабельная линия артикула KLLIBS60 сохраняет работоспособность при воздействии стандартного температурного режима при максимальной нагрузке 30 кг/м и расстоянии между опорами 1,5 м в течение 60 мин

М.П. Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) **Р.Т. Шигабдинова**
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) **Н.Е. Теренина**
(подпись, инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «ПожСтандарт» Орган по сертификации продукции и услуг Для сертификатов ОС «ПожСтандарт» НСОПБ.ЮАБ0.RU.ОС.ПС.ПС г. Москва

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, счет №346 от 03.03.2011 г. Тел.: (495) 726-47-42, г. Москва, 2011 г. www.opcion.ru